Предписания МБОУ «СЭЛ № 21»		
Наименование надзирающего органа	Номер и дата предписания	Предмет предписания
Управление Роспотребнадзора по Псковской области	31.10.2011 № 513	Выделить помещение для прививочного кабинета
	26.10.2011 № 501/2 03.03.2017 № 56	Замена в учебных кабинетах дефектных половых покрытий, Замена дефектов и механических повреждений полового покрытия в кабинете химии, в рекреации на 2-м и 3-их этажах
	26.10.2011 № 501/2 03.03.2017г. № 57	Привести показатели освещения к нормативным спорт зал
	26.10.2011 № 501/2	Ремонт приточной вентиляции в столовой
	03.03.2017 № 57	Привести показатели микроклимата в спорт зале в соответствии с п. 6.2
	03.03.2017 № 57	Заменить сгнившие оконные блоки на цельные стеклопакеты в учебных классах
	03.03.2017 № 56	Замена дефектных половых покрытий в учебных классах
	03.03.2017 № 56	Ремонт гнилых, рассохшихся оконных рам в коридорах на 2-м и 3-м этажах
	03.03.2017 № 56	Устранить дефекты, деформации, трещины потолков и стен в кабинете химии, библиотеке, спортивном зале в раздевалках, лестничных пролетах
Главное управление МЧС России по Псковской области	13.12.2018г. № 584/1/1	Заменить кабельные линии и электропроводку систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в здании лицея Замена дверей по направлению эвакуации и отделяющие коридоры этажей и лестничных клеток левого крыла устройствами самозакрыания; уплотнениями в притворах, переработать планы эвакуации; определить категорию взрывоопасной и пожарной опасности производ.помещ.на 1-ом этаже(мастерские)